

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03836

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИДА».

Адрес: 117105, Россия, город Москва, проезд Нагорный, дом 12, корпус 2, строение 20.

ОГРН: 1027700356133 Телефон 84991766424, факс 84991766424, адрес электронной почты: info@grida.su.

№ 0018604

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРИДА».

Адрес: 117105, Россия, город Москва, проезд Нагорный, дом 12, корпус 2, строение 20.

ОГРН: 1027700356133 Телефон 84991766424, факс 84991766424.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "ПожСтандарт", 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средства огнебиозащитные для древесины, марок: «Огнебиозащита» (бесцветное), «Огнебиозащита» (цветное), «Профи», на водной основе, плотностью от 1,0 до 1,2 г/см³, выпускаемые по ТУ 20.59.59-028-42788835-2017 «СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
20.59.59.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. от 29.07.2017 года), гл. 19, ст. 81, п. п. 1, 4; гл. 30, ст. 136; гл. 33, ст. 150. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», п. 5, п. 6.1. Обеспечивают группы огнезащитной эффективности согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0015735).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ064/08-2017 от 04.08.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 03072017/3 от 14.07.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-028-42788835-2017 «СРЕДСТВО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.08.2017 по 06.08.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ57.В.03836

(обязательная сертификация)

№ 0015735

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009	«Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».	<p>Средства огнебиозащитные для древесины, марок: «Огнебиозащита» (бесцветное), «Огнебиозащита» (цветное) обеспечивают II группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с расходом не менее 300 г/м² (без учета потерь).</p> <p>Средство огнебиозащитное для древесины марки «Профи» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с расходом не менее 430 г/м² (без учета потерь).</p>



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Т.В. Харгатаева
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия